

Ing. Veronika Skorunková
Zakázka číslo:

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Bytový dům Lipník SO02

751 31, Lipník nad Bečvou
katastrální území Lipník nad Bečvou
[684261]
parc. č. 3525/1



Energetický specialista

Ing. Veronika Skorunková

Číslo oprávnění: 1797

Evidenční číslo

458256.0

Datum vydání

30.09.2022

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 3525/1
 PSČ, místo: 751-31, Lipník nad Bečvou
 K.ú., parcelní č.: Lipník nad Bečvou (684261), 3525/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1085 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 96
 ■ energie okolního prostředí: 2.9
 ■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.7 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	53.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	35.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.19 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková
 Osvědčení č.: 1797
 Kontakt: veronika.skorunkova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 158256-0
 Vyhотовeno dne: 30.03.2022
 Podpis:

